



KeWi

시험 성적서

1. 의뢰자 기관명 : ㈜한우물
주소 : 경기도 고양시 일산동구 일산로 138
제공장동 701-1호
의뢰일 : 2017. 3. 29.

성적서 번호 : 일반-170384
페이지(1) / (총 1) 끝.

발행일 : 2017. 4. 13.

- 2. 성적서 용도 : 참고용
- 3. 품목/물질/시료명 : 전처리복합필터+이중전해조+후처리복합필터 시스템
- 4. 시험기간 : 2017. 3. 29. ~ 4. 13.
- 5. 시험방법 : Pour Plate Method
- 6. 시험환경 : 배양온도 : (35 ± 0.5) °C, 습도 : (47 ± 5) % R.H.

시험 결과

시험항목	단위	조제수	전해조			음용수		
			0.5 L/min	0.7 L/min	1.0 L/min	0.5 L/min	0.7 L/min	1.0 L/min
대장균	CFU/mL	2.8×10^3	230 (91.7 %)	260 (90.7 %)	420 (85.0 %)	불검출 (100 %)	불검출 (100 %)	불검출 (100 %)
황색포도상구균	CFU/mL	3.2×10^3	290 (90.9 %)	310 (90.3 %)	380 (88.1 %)	불검출 (100 %)	불검출 (100 %)	불검출 (100 %)
살모넬라	CFU/mL	1.5×10^3	110 (92.6 %)	130 (91.3 %)	160 (89.3 %)	불검출 (100 %)	불검출 (100 %)	불검출 (100 %)
녹농균	CFU/mL	1.6×10^3	130 (91.8 %)	150 (90.6 %)	190 (88.1 %)	불검출 (100 %)	불검출 (100 %)	불검출 (100 %)

※ 시험조건(고객제공) : 제공된 검체에 조제수 100 L 를 통수 시킨 뒤 유출수 분석.
※ 수압 : 1.5 kgf/cm²

- 비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 (지참) 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 참고자료로서 용도 이외의 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 서명승인 없이 재발행하지 못합니다.

접수자

시험자

기술책임자

서현호

강성모

송민형

한국환경수도연구원장 (인)

